

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Чкаловскому району) отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «г. Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области**  
 Г. Екатеринбург ул. Крестинского, 48, тел: 8 (343) 220-32-11, e-mail: [otdel-006@mail.ru](mailto:otdel-006@mail.ru)  
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 461/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД №546 «СЕМИЦВЕТИК»(МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 546 «СЕМИЦВЕТИК»)**

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,*

**в лице Заведующего, Базалтшевой Алены Борисовны**

*физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)*

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от «2» апреля 2021 года, № 461, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

08.04.2021 с 11 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

06.05.2021 с 9 час. 0 мин. по 10 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

проведена **плановая, выездная** проверка Государственным инспектором по пожарному надзору Юрченко Дмитрием Витальевичем

*(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,*

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД №546 «СЕМИЦВЕТИК»(МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 546 «СЕМИЦВЕТИК») , г.Екатеринбург, ул. Палисадная 8 корп.б

*проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

совместно с

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Система установки автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре в здании детского сада достигли предельного срока службы.	(п.54 ППР в РФ №1479., с.46 ч.1 Ф3-184 «о техническом регулировании» от 27.12.2002г., п 5.1.7 ГОСТ Р 54101)	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Юрченко Дмитрий Витальевич

*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)*

«6» мая 2021 г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:

*(подпись)*

*(подпись)*

«6» мая 2021 г.

Заведующий МБДОУ ДС №546  
Базалиева А.Б.

*(должность, фамилия, инициалы)*

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Гилева Анна Викторовна

Действителен с 01.04.2022 по 01.04.2023